

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий за № 50220061000202386736 от 23.06.2022 года



Где метка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и Профилактической работы ГУ МЧС России
по Московской области

141501, Московская область, г. Химки, Новокуркинское ш., вл. 34,
тел./факс: 8-498-505-41-68/ 8-498-505-41-78

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Солнечногорск

141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 5
тел./факс: 8-4962-64-46-01; E-mail: ond32@mail.ru

указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 5

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 14
от "23" июня 2022 года

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДУБРАВА", ИНН: 5044012429
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

Федерального государственного пожарного надзора

указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

получили сведения о следующих действиях (бездействии):

в СНТ «Дубрава» по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, СНТ «Дубрава».

- 1) Не обеспечен беспрепятственный проезд для специальной пожарной техники не менее 4,5м.
(установлена арка)
 - 2) Отсутствуют технические средства видео и аудио связи, обеспечивающие дистанционное
открытие ворот
 - 3) При ручном открытии ворот не организовано круглосуточное дежурство персонала
непосредственно у места установки шлагбаума
- (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или)
работников, индивидуальных предпринимателей и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
- 2) п. 71 в Постановлении Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и/или его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

- 1) Руководителю организации обеспечить беспрепятственный проезд для специальной пожарной техники
- 2) Руководителю организации обеспечить в месте установки ворот средства видео и аудио связи, обеспечивающие дистанционное открытие шлагбаума;
- 3) Руководителю организации обеспечить круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот, при ручном открывании

(указывается мера, которую необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование и предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

В соответствии с пп. «ж» и «з» п. 4, 11 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (Далее – Правила Предостережения) Вам необходимо в срок до 22 августа 2022 года представить в ОНД и ПР по городскому округу Солнечногорск нарочно (Московская область, г. Солнечногорск, ул. Вертинская, д. 5) или по электронной почте: ond32@mail.ru уведомление об исполнении предостережения.


5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном

Ст. 57, ст. 58 Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 1016 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре"

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР
по г.о. Солнечногорск УНД и ПР ГУ МЧС России
по Московской области
полковник внутренней службы
Нилов Д.Ю.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной
закупки)


(подпись)

Государственный инспектор городского округа Солнечногорск по пожарному надзору –
дознаватель ОНД и ПР по городскому округу Солнечногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по
Московской области майор внутренней службы Васьков Павел Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))